

Misurazioni °C

Sp1	20,6
Sp2	26,6
Sp3	28,3
Sp4	27,7
Sp5	26,7

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

Georilevazione

Posizione	N 0° 0' 0,00", E 0° 0' 0,00"
-----------	------------------------------

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=0.0000,0.0000>

11/09/2016 14:17:46



Emissioni fredde di un condizionatore.

flir_20160911... *

11/09/2016 14:17:46



flir_20160911... *

Misurazioni °C

Sp1	23,3
Sp2	29,0
Sp3	27,1
Sp4	26,4

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

Georilevazione

Posizione	N 0° 0' 0,00", E 0° 0' 0,00"
http://maps.google.com?z=17&t=k&q=0.0000,0.0000	

11/09/2016 14:17:51



Cattivo isolamento dello sportello e della struttura esterna di un piccolo frigorifero per la conservazione dei farmaci.

flir_20160911... *

11/09/2016 14:17:51



flir_20160911... *

Misurazioni °C

Sp1	19,2
Sp2	30,2

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

Georilevazione

Posizione	N 0° 0' 0,00", E 0° 0' 0,00"
-----------	------------------------------

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=0.0000,0.0000>

11/09/2016 14:17:55



flir_20160911... * *

11/09/2016 14:17:55



flir_20160911... * *